




# INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA



FO-CON-08

**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA  
No. LA-011B00001-E95-2019**

**RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO (RITTAL), PLANTAS DE EMERGENCIA Y UPS QUE REQUIERE EL INSTITUTO POLITÉCNICO**

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas, del 13 de junio de 2019, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Ubicada en Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, esq. Av. Miguel Bernard, Col. La Escalera, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07320, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la "Ley"), artículos 45 y 46 de su Reglamento así como del numeral 4.1 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la **M.A.P. LYDIA LOZA LUGO**, Encargada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, asistida por el **L.C.P. MARIO ALBERTO JIMENEZ CABAL**, Jefe del Departamento de Compras servidores públicos designados por la convocante, quien al inicio de esta junta comunicó a los servidores públicos asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la "Ley", solamente se atenderán solicitudes de aclaraciones a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la plataforma de COMPRANET, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, así mismo asiste el **LIC. OMAR PÉREZ SANTOS** de la División de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Quien preside el acto, fue asistido por el representante del área usuaria el **Ing. Guillermo Navarro Ramírez**, Jefe de la División de Servicios Técnicos, de la Dirección de Computo y Comunicaciones, quien firma al final de la presente acta y quien solventó las preguntas de carácter técnico y los representantes del Área Contratante de la División de Adquisiciones de Bienes y Servicios y del Departamento de Compras los cuales solventaron las preguntas de carácter Administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

Se da inicio señalando que se recibió en tiempo y forma la solicitud de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de Interés en participar a través de la plataforma de COMPRA NET, así mismo se hace mención que la empresa Planeación y Estructuras Gudi, S. A. DE C.V. solo presentó su escrito de interés en participar de conformidad al artículo 33 bis de la "Ley" y 45 de su reglamento y en el numeral 4.1 de la convocatoria,

EMPRESA QUE PRESENTÓ PREGUNTAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE COMPRANET	FOJAS	No. DE PREGUNTAS
ROCIO GALINDO CANO	-	1
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A DE C.V.	7	3
PLANEACIÓN Y ESTRUCTURAS GUDI, S. A DE C.V.	1	PRESENTO ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**  
**DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA**




FO-CON-08

**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**No. LA-011B00001-E95-2019**

**RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO (RITTAL), PLANTAS DE EMERGENCIA Y UPS QUE REQUIERE EL INSTITUTO POLITÉCNICO**

Se adjunta la pantalla de compranet: -----



Acto seguido, se procedió a dar lectura a las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el interesado, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación.-----

- 1.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL LICITANTE ROCÍO GALINDO-CANO.-----**  
**PREGUNTA:** BUEN DÍA A QUIEN CORRESPONDA, ME PUEDEN INDICAR EN DONDE VEO LA DOCUMENTACIÓN PARA INGRESAR AL PORTAL, NO A PARECE EN ESTE MOMENTO.-----  
**RESPUESTA:** DEBERÁ ENTRAR AL PROCEDIMIENTO 957573 DE LA PLATAFORMA DE COMPRANET EN EL APARTADO REQUERIMIENTOS TÉCNICO/LEGAL Y REQUERIMIENTO ECONÓMICO, ASÍ MISMO DEBERÁ OBSERVAR LA GUÍA PARA LICITANTES EN EL SIGUIENTE LINK <https://www.gob.mx/compranet/acciones-y-programas/informacion-y-ayudas>.-----  
**2.- PREGUNTAS EFECTUADAS POR LA EMPRESA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S. A. DE C.V.**

Cons.	Nombre del licitante:	Respuestas de IPN
1	<p><b>Referencia:</b>  <b>Anexo Técnico M3.1 2.- Requerimiento del Servicio.</b>                      El mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de aire acondicionado de la DCyC</p> <p><b>7.5</b> Se deberá atender y solucionar todos los problemas y fallas que se presenten en los equipos de aire acondicionado indicados en la sección 6 durante los ..... Cuando se detecte un daño o un desgaste tal que pudiera derivar en una falla futura, se deberá suministrar y/o reemplazar cualesquiera de los componentes que ..... (cuando se requiera cambiar algún compresor se deberá invariablemente, limpiar las ductería y serpentines con químicos, para remover impurezas químicas que pudieran contaminar el sistema</p> <p><b>Pregunta: Seria tan amable la convocante de decirnos que incluyen los compresores para la Partida 1</b></p>	<p>Cuando se requiera cambiar algún compresor se deberá invariablemente, limpiar las ducterías y serpentines con químicos, para remover impurezas químicas que pudieran contaminar el sistema, además de que el compresor deberá ser nuevo.</p>

*k*

*A*

*2*

FO-CON-08

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA  
No. LA-011B00001-E95-2019

RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO (RITTAL), PLANTAS DE EMERGENCIA Y UPS QUE REQUIERE EL INSTITUTO POLITÉCNICO

<p>2</p>	<p><b>Referencia:</b> <b>Anexo Técnico M3.2 2.- Requerimientos del Servicio:</b> El mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de Aire Acondicionado marca RITTAL consiste en: 1. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos mencionados en la sección 6 "Ubicación y equipos", así como los módulos, chasis y fuentes de poder. De manera resumida se tienen los siguientes equipos (18): 1.1 Todos son de marca RITTAL. 1.2 Son de 1500 watts capacidad calorífica. <b>Pregunta: Seria tan amable la convocante de decirnos los modelos de los equipos para la partida 2 Marca Rittal</b></p>	<p>MODELO: SK3305110</p>
<p>3</p>	<p><b>Referencia:</b> <b>Anexo Técnico M3.5 2.- Requerimientos del Servicio:</b> El mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Energía Ininterrumpible de la DCyC <b>Pregunta: Seria tan amable la convocante de decirnos el modelo para el equipo de la partida 5.- Libert</b></p>	<p>MODELO: NRB40YYSAFA0085</p>

Una vez transcurrido el término otorgado de 6 horas previsto en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la "Ley", la convocante hace constar que no hubo solicitud de aclaraciones por parte del licitante de las respuestas a las aclaraciones a través de la plataforma de COMPRANET.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la "Ley" y 49 último párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en: la División de Adquisiciones de Bienes y Servicios con domicilio en Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, esq. Av. Miguel Bernard, Col. La Escalera, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07320, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx).

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **20 junio de 2019 a las 10:00 horas**, a través de **COMPRANET** y los Servidores Públicos en la Dirección De Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, esq. Av. Miguel Bernard, Col. La Escalera, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07320, Ciudad de México, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora indicada no se permitirá el acceso a ninguna persona ajena al acto, de conformidad con el artículo 47 cuarto párrafo del Reglamento de la "Ley".

Se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 17:30 horas, del día 13 de junio del año 2019.

Esta Acta consta de 4 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.



# INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

## SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

### DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

#### DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

#### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA



FO-CON-08

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA  
No. LA-011B00001-E95-2019

RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO (RITTAL), PLANTAS DE EMERGENCIA Y UPS QUE REQUIERE EL INSTITUTO POLITÉCNICO

POR PARTE DEL INSTITUTO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
M. A. P. LYDIA LOZA LUGO	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
LIC. OMAR PÉREZ SANTOS	DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	
L.C.P. MARIO ALBERTO JIMÉNEZ CABAL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
L.E. ESMERALDA OCAÑA RODRÍGUEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
ING. GUILLERMO NAVARRO RAMÍREZ	JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES	
LIC. LUIS ENRIQUE VALLEJO RIVAS	DICTAMINADOR OFICINA DEL ABOGADO	

----- FIN DEL ACTA -----