

FO-CON-08

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas, del 29 de agosto de 2019, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Av. Miguel Othón de Mendizábal s/n, Esquina Av. Miguel Bernard Colonia La Escalera, Demarcación territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07320, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la "Ley"), artículos 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 4.1 de la Convocatoria. -----

Este acto fue presidido por el por el LIC. **OMAR PÉREZ SANTOS**, Jefe de la División de Adquisiciones de Bienes y Servicios, asistido por el L.C.P. **MARIO ALBERTO JIMÉNEZ CABAL**, Jefe del Departamento de Compras del IPN, quien al inicio de esta junta, comunicaron a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la "Ley", solamente se atenderán solicitudes de aclaraciones a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la plataforma de COMPRANET, por si o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto. -----

Quien preside el acto, fue asistido por el representante del Área Técnica el ING. **PEDRO GONZÁLEZ CÁRDENAS**, Departamento de Mantenimiento de la División de Servicios Generales del IPN, quienes solvento las preguntas de carácter técnico, cuyo nombre y firma aparece al final de la presente Acta. -----

LA CONVOCANTE REALIZA LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.-----

Precisión 1

NUMERAL 7.1 INCISO h) Y DEL ANEXO No. 17 INCISO h)

DICE

EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LAS MARCAS QUE OFERTE, MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL IPN, DONDE EL FABRICANTE ACREDITE AL LICITANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE SU MARCA

DEBE DECIR

EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LAS MARCAS QUE OFERTE, MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL IPN, DONDE EL FABRICANTE O EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA ACREDITE AL LICITANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA QUE OFERTA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Precisión 2

NUMERAL 7.1 INCISO i) Y DEL ANEXO No. 17 INCISO i)

DICE:

ESCRITO BAJO PROTESTO DE DECIR VERDAD EN DONDE EL FABRICANTE SEÑALE QUE LOS BIENES QUE ENTREGARA SON NUEVOS, ORIGINALES NO COMPATIBLES, NO RELLENADOS, NO RECICLADOS NI RE MANUFACTURADOS, EN CAJA INDIVIDUAL DE LA MARCA CORRESPONDIENTE, NO MALTRATADA Y CON CADUCIDAD DE UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA.

DEBE DECIR

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE EL FABRICANTE O EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA SEÑALE QUE LOS BIENES QUE ENTREGARÁ SON NUEVOS ORIGINALES DE LA MARCA QUE OFERTA.

Precisión 3

ANEXO TÉCNICO

Apartado 10


Tabla de Descripción Técnica y Cantidades de Material Eléctrico y Electrónico

DICE:

Partida	Descripción del Bien	Especificaciones	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
868	Lámpara	Slim redonda 6500K 24W 13001/D300 blanca	100	
1035	Placa ciega	Dorada metálica	10	
1206	Terminal	De empalme de latón hembra con forro azul claro/TCAB-1/4L	100	

DEBE DECIR:

Partida	Descripción del Bien	Especificaciones	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
868	Lámpara	Slim redonda 6500K 24W 13001/D300 blanca	100	Pieza
1035	Placa ciega	Dorada metálica	10	Pieza
1206	Terminal	De empalme de latón hembra con forro azul claro/TCAB-1/4L	100	Pieza



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

Se da inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de Interés en participar a través de la plataforma COMPRANET de 4 licitantes, de conformidad al artículo 33 bis de la "Ley" y 45 de su Reglamento y en el numeral 4.1 de la convocatoria.-----

EMPRESA QUE PRESENTO PREGUNTAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE COMPRANET	FOJAS	No. DE PREGUNTAS
1.-ELÉCTRICA LOSI, S.A. DE C.V.	6	67
2.-COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL AYANEYI, S.A. DE C.V.	3	2
3.-YETSU SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1	2
4.-COMERCIALIZADORA BERSAGLIO, S.A. DE C.V.	5	16

Se adjunta pantalla de COMPRANET.-----

The screenshot shows the COMPRANET interface with the following details:

- Browser: Chrome, URL: compranet.hacienda.gob.mx/lejos/mvt/message/receivedMessage.do
- Page Title: CompraNet
- Logo: SHCP
- Procedure: 968418 - Relativa a la Adquisición de material eléctrico que requiere el Instituto Politécnico Nacional.
- Expediente: 1669098 - Relativa a la Adquisición de material eléctrico que requiere el Instituto Politécnico Nacional.
- Fecha y hora de apertura de proposiciones: 05/05/2019 10:00:00 AM
- Navigation: Administración del Procedimiento, Monitoreo de Licitantes, Grupo de Evaluación, Fallos, Manifiesto Único Cuadro de Base - Excluidos.
- Message List:

Retenido	Fecha	Asunto	Fecha de M Consulto	Fecha de Consulta en la GC	Respuesta
1. COMERCIALIZADORA BERSAGLIO SA DE CV	25/06/2019 09:43 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	25/06/2019 10:04 AM	25/06/2019 10:04 AM	
2. YETSU SERVICIOS INTEGRALES	28/06/2019 06:20 AM	PREGUNTAS E INTERES	25/06/2019 09:47 AM	25/06/2019 09:47 AM	
3. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL AYANEYI SA DE CV	27/03/2019 05:51 PM	SOLICITUD DE ACLARACIONES	26/03/2019 07:54 AM	23/03/2019 07:54 AM	
4. ELECTRICA LOSI SA DE CV	27/03/2019 05:44 PM	JUNTA DE ACLARACION DE BASES	26/03/2019 07:54 AM	28/03/2019 07:54 AM	

Acto seguido, se procedió a dar a conocer las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el interesado, así como las respuestas otorgadas por la



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Convocante, como se indica a continuación.-----

PREGUNTAS EFECTUADAS POR LA EMPRESA: ELÉCTRICA LOSI, S.A. DE C.V.,-----

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

1. PUNTO 7.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO i): SOLICITAN CARTA DEL FABRICANTE QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES QUE ENTREGARA SON NUEVOS ORIGINALES DE LA MARCA CORRESPONDIENTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE CUMPLA EN LA MISMA CARTA QUE SOLICITAN EN EL PUNTO 7.1 INCISO h.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE MANIFIESTE EN DICHA CARTA QUE LOS BIENES QUE ENTREGARA SON NUEVOS ORIGINALES DE LA MARCA CORRESPONDIENTE -----

2. SE PODRÁN OMITIR DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA LAS PARTIDAS QUE NO ESTEMOS EN POSIBILIDAD DE COTIZAR, RESPETANDO EL NUMERO CONSECUTIVO?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.-----

PREGUNTAS ANEXO TÉCNICO

3. PARTIDA 23, 24, 25, 2:, QUE TIPO DE CABLE REQUIEREN?

RESPUESTA: Es alambre de calibre 18

4. PARTIDA 27: ¿REQUIEREN CABLE THW-LS EN CALIBRE 14? FAVOR DE CAMBIAR EN UNIDAD DE MEDIDA A ROLLO O SU CONVERSIÓN EN METROS

RESPUESTA: Es alambre de calibre 14, en rollo de 10 mts.

5. PARTIDA 29: FAVOR DE PROPORCIONAR MAS INFORMACIÓN DE ESTE AMPERÍMETRO

RESPUESTA: Se requiere Amperímetro de Gancho Medición de corriente de CA de 400 A, Medición de voltaje de CA y CD de 600 V, Voltaje y corriente de CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en señales no lineales, Medición de la resistencia de hasta 40K con detección de continuidad, Diseño compacto y ergonómico, Clasificación de seguridad CAT IV 300 V/CAT III 600 V, Botón Mantener

6. PARTIDA 34: A QUE SE REFIEREN CON APAGADOR UNIVERSAL? NOS PUEDEN DAR MAS INFORMACIÓN.

RESPUESTA: Se refiere a un apagador tipo quinciño o similar

7. PARTIDA 47: NOS PUEDEN PROPORCIONAR MAS INFORMACIÓN DE ESTE ARRANCADOR?

RESPUESTA: Es Contactor tipo Square D o similar (type s), 3-pole, 277vac@60hz, open, 100 A., con bobina a 220 V.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

8. PARTIDA 50: SOLICITAN BALASTRA PARA FOCO DE ADITIVOS METÁLICOS ¿DE CUANTOS WATTS Y ES PARA 220V?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación es para 220 V y los watts requeridos son 250

9. PARTIDA 48: ¿SE REFIEREN A UN ARRANCADOR MAGNÉTICO 3P. 7.5HP 220V NEMA 1 MODELO 8536SCG3V03?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

10. PARTIDA 50: SOLICITAN BALASTRO PARA FOCO DE ADITIVO METÁLICO, ¿PARA QUE WATTAJE Y ES 220V?

RESPUESTA: Se contesta con la respuesta de su pregunta 8

11. PARTIDA 51: ¿REQUIEREN BALASTRO ELECTRÓNICO 2X28W T5 ENCENDIDO INSTANTÁNEO 127V?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

12. PARTIDA 52: ¿SE REFIEREN A BALASTRO ELECTRÓNICO 3X32W T8 ENCENDIDO INSTANTÁNEO 120-277V?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

13. PARTIDA 53: ¿SE REFIEREN A UN BALASTRO ELECTRÓNICO 2X32W T8 ENCENDIDO INSTANTÁNEO 127V?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

14. PARTIDA 58: SE REFIERE A UN BALASTRO DESNUDO TIPO AUTOTRANSFORMADOR AUTORREGULADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, CIRCUITO ADELANTADO, PARA LÁMPARA ADITIVO METÁLICO DE 250w 220V?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

15. PARTIDA 75: ME PUEDEN DAR MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE CONTACTO MÚLTIPLE?

RESPUESTA: Se refiere a un Contacto múltiple polarizado con 6 entradas, con interruptor y cordón de 45 cm.

16. PARTIDA 76: ¿A QUE SE REFIEREN CON CONTACTO UNIVERSAL?

RESPUESTA: Se refiere a un Contacto múltiple polarizado con 6 entradas, con interruptor y cordón de 45 cm.

17. PARTIDA 77: SE PUEDE CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE PIEZA A JUEGO?, YA QUE ESTAS BASES SE VENDEN POR JUEGO.

RESPUESTA: Es juego

18. PARTIDA 119: ¿REQUIERE CABLE THW-LS CAL. 12 BLANCO ó CABLE DÚPLEX CAL 12 COLOR BLANCO?

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

RESPUESTA: Se requiere cable THW-LS Cal. 12 blanco

19. PARTIDA 123 Y 124: ¿REQUIERE CABLE THW-LS?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

20. PARTIDA 128: FAVOR DE ACLARAR DE CUANTOS

RESPUESTA: Se requiere cable de uso rudo calibre 12 x 3 polos

21. PARTIDA 135, 136, 137, 138 Y 139: REQUIEREN CABLE DE COBRE EN VARIOS CALIBRES ¿A QUE SE REFIEREN CON AISLAMIENTO TÉRMICO?

RESPUESTA: A que cuenta con cubierta protectora de silicona para alta temperatura

22. PARTIDA 140: ¿REQUIERE CABLE THW-LS?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

23. PARTIDA 145: ¿REQUIERE CABLE THW-LS?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

24. PARTIDA 141: ¿DE CUANTOS CONDUCTORES REQUIEREN ESTE CABLE USO RUDO CAL. 14?

RESPUESTA: Se requiere de 3 conductores

25. PARTIDA 142: ¿DE CUANTOS CONDUCTORES REQUIEREN ESTE CABLE USO RUDO CAL. 12?

RESPUESTA: Se requiere de 3 conductores

26. PARTIDA 194: ¿A QUE LE LLAMAN CABLE INTERCONEXIÓN USO RUDO 2X16?

RESPUESTA: Se refiere a cable de uso rudo 2 x 16

27. PARTIDA 195: ¿A QUE LE LLAMAN CABLE INTERCONEXIÓN USO RUDO 3X12?

RESPUESTA: Se refiere a cable de uso rudo 3 x 12

28. PARTIDA 198: ¿Qué TIPO DE CABLE REQUIERE?

RESPUESTA: Se requiere Cable de uso rudo calibre 12 x 3 hilos (Sección real en mm²)

29. PARTIDA 199: REQUIERE CABLE UTP CALIBRE 22 EN COLOR ROJO ¿Qué CATEGORÍA?

RESPUESTA: Se requiere Categoría 6e

30. PARTIDA 224: ¿SE REFIEREN A UN CENTRO DE CARGA QOD2? ¿LO REQUIEREN DE EMPOTRAR O SOBREPONER?

RESPUESTA: Se refiere a Centro de carga QOD2 de sobreponer

31. PARTIDA 232: REQUIEREN CONDULET DE 1", ¿Qué TIPO?

RESPUESTA: Se requiera Caja de registro de inyección de Aluminio con 3 entradas/salidas

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

32. PARTIDA 238: FAVOR DE ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES ANCHO, ALTO Y LARGO CON O SIN VÍAS?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta de 20 x 25 mm, 3m de largo, 2 vías.

33. PARTIDA 239: FAVOR DE ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES ANCHO, ALTO Y LARGO CON O SIN VÍAS?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta 13 x 7 mm. 2 mts de largo con adhesivo, sin vías.

34. PARTIDA 240: FAVOR DE ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES ANCHO, ALTO Y LARGO CON O SIN VÍAS?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta 20 x 20 mm. 2 metros de largo con adhesivo, sin vías.

35. PARTIDA 241 Y 243: FAVOR DE ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES ANCHO, ALTO Y LARGO CON O SIN VÍAS?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta 25 x 25 mm. 2 metros de largo con adhesivo, sin vías

36. PARTIDA 244 Y 246: FAVOR DE ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES ANCHO, ALTO Y LARGO CON O SIN VÍAS?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta 30 x 30 mm. 2 metros de largo con adhesivo, sin vías.

37. PARTIDA 247: FAVOR DE ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES ANCHO, ALTO Y LARGO CON O SIN VÍAS?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta 50 x 50 mm. 2 metros de largo con adhesivo, sin vías.

38. PARTIDA 249: FAVOR DE ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES ANCHO, ALTO Y LARGO CON O SIN VÍAS?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta 13 x 7 mm. 2 mts de largo con adhesivo, sin vías.

39. PARTIDA 250: FAVOR DE ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES ANCHO, ALTO Y LARGO CON O SIN VÍAS?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta 50 x 50 mm. 2 metros de largo con adhesivo, sin vías.

40. PARTIDA 251: FAVOR DE ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES ANCHO, ALTO Y LARGO CON O SIN VÍAS?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta 50 x 50 mm. 2 metros de largo con adhesivo, sin vías.

41. PARTIDA 253: SE REFIERE A LA CANALETA TMK1020?

RESPUESTA: Se requiere Canaleta 20 x 10 mm. 2 metros de largo con adhesivo, sin vías.

42. PARTIDA 548: ¿LO REQUIEREN EN BLANCO FRIO O LUZ DE DÍA?

RESPUESTA: Se requiere Blanco frio

43. PARTIDA 549: ¿LO REQUIEREN EN BLANCO FRIO O LUZ DE DÍA?

RESPUESTA: Se requiere Blanco frio



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

44. PARTIDA 556: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

45. PARTIDA 557: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

46. PARTIDA 558: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

47. PARTIDA 560: ¿DE CUANTOS WATTS REQUIERE EL FOCO?
RESPUESTA: 23 w

48. PARTIDA 563: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 23 w

49. PARTIDA 564: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

50. PARTIDA 565: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

51. PARTIDA 566: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

52. PARTIDA 567: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K


53. PARTIDA 568: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

54. PARTIDA 569: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

55. PARTIDA 570: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

56. PARTIDA 571: ¿Qué TEMPERATURA DE COLOR?
RESPUESTA: 6500°K

57. PARTIDA 588: FAVOR DE PROPORCIONAR MAS DATOS DE ESTE FOCO
RESPUESTA: Se requiere foco de Led ultra brillante de 5mm color blanco



FO-CON-08

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

58. PARTIDA 593: SE REFIEREN A UN PANEL LED SLIM CIRCULAR DE 3W LUZ FRÍA PARA PLAFON?

RESPUESTA: Se requiere foco LED Slim circular de 12 W, luz fría para plafón.

59. PARTIDA 629: REQUIEREN TUBO DE 18W T5, OPALINO O TRANSPARENTE EN 6500K LUZ DE DIA?

RESPUESTA: Solo se requiere el gabinete

60. PARTIDA 631: SE REFIERE A UNA CANALETA CON EL TUBO T8 18W TRANSPARENTE?

RESPUESTA: Se requiere Gabinete LED T8 de 18W transparente ó bien lámpara tubo gabinete T8 led, 1.2 m, de 18W.

61. PARTIDA 774: FAVOR DE PROPORCIONAR MAS DATOS DE ESTA LÁMPARA?

RESPUESTA: Se requiere Tubo led, lineal, T8 de leds, 9 watts de potencia, 900 lumen de flujo luminoso, cri mayor de 75, con una temperatura de 5700° k o mayor, una longitud de 602 mm., una vida útil de 50,000 horas, un rango de alimentación de 85 a 145 volts, con mica transparente, encendido instantáneo y un ángulo de luz de 180°

62. PARTIDA 775: FAVOR DE PROPORCIONAR MAS DATOS DE ESTA LÁMPARA?

RESPUESTA: Tubo led, lineal, T8 de leds, 18 watts de potencia, 1800 lumen de flujo luminoso, cri mayor de 75, con una temperatura de 5700° k o mayor, una longitud de 1200 mm., una vida útil de 50,000 horas, un rango de alimentación de 85 a 145 volts, con mica transparente, encendido instantáneo y un ángulo de luz de 180°.

63. PARTIDA 814: FAVOR DE PROPORCIONAR MAS DATOS DE ESTA LÁMPARA DE EMERGENCIA?

RESPUESTA: Se requiere Lámpara de emergencia con 60 LEDS, con autonomía de 8 horas y alimentación a 120V

64. PARTIDA 815: FAVOR DE PROPORCIONAR MAS DATOS DE ESTA LÁMPARA DE EMERGENCIA?

RESPUESTA: Se requiere Lámpara de emergencia con 90 LEDs, con autonomía de 15 horas y alimentación a 120V.

65. PARTIDA 829: QUE TEMPERATURA DE COLOR REQUIERE?


RESPUESTA: 6500°K

66. PARTIDA 830: QUE TEMPERATURA DE COLOR REQUIERE?

RESPUESTA: 6500°K

67. PARTIDA 831: FAVOR DE PROPORCIONAR MAS DATOS

RESPUESTA: Se requiere Luminario lineal, T8 de leds, 18 watts de potencia, 1600 lumen de flujo luminoso, cri mayor de 75, con una temperatura de 5700° k o mayor, una longitud de 120





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

mm., una vida útil de 50,000 horas, un rango de alimentación de 85 a 145 volts, con mica fosforada o lechosa, encendido instantáneo y un ángulo de luz de 180°.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR LA EMPRESA: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL AYANEYI, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PUNTO DE LA CONVOCATORIA AL QUE SE REFIERE: **NUMERAL 7.1 INCISO H)**
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN LUGAR DE FABRICANTE, YA QUE POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES QUE SE SOLICITAN, LAS MARCAS Y FABRICANTES SON MUY DIVERSOS, CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE ACUERDO AL ART. 29 PUNTO V. DE LA LAASSP. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE CONTESTA CON LA PRESIÓN 1 REALIZADA POR LA CONVOCANTE.--

PREGUNTA 2

PUNTO DE LA CONVOCATORIA AL QUE SE REFIERE: **NUMERAL 7.1 INCISO I)**
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN LUGAR DE FABRICANTE, YA QUE POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES QUE SE SOLICITAN, LAS MARCAS Y FABRICANTES SON MUY DIVERSOS, ESTO CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE ACUERDO AL ART. 29 PUNTO V. DE LA LAASSP. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE CONTESTA CON LA PRESIÓN 2 REALIZADA POR LA CONVOCANTE.--

PREGUNTAS EFECTUADAS POR LA EMPRESA: YETSU SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1: EN LAS BASES INDICA QUE SE REQUIERE PRESENTAR UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE QUE ACREDITE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE SU MARCA.

ES ACEPTABLE PRESENTAR ESTA CARTA DE UN DISTRIBUIDOR Y NO DEL FABRICANTE.
RESPUESTA: SE CONTESTA CON LA PRESIÓN 1 REALIZADA POR LA CONVOCANTE.--

PREGUNTA 2: ES ACEPTABLE PRESENTAR FACTURAS SIMILARES AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, PARA CUBRIR EL PUNTO J DEL ANEXO 17.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ PRESENTAR 3 CONTRATOS Y/O PEDIDOS SIMILARES AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON LA LIBERACIÓN DE SU FIANZA, DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CUMPLIMIENTO, O COPIA DE LA CARTA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD O DOCUMENTO QUE LO ACREDITE

FO-CON-08

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR LA EMPRESA: COMERCIALIZADORA BERSAGLIO,
S.A. DE C.V.**-----

1.- EN EL PUNTO 2.1.1 SE SOLICITA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, QUE SE DEBERA ENTREGAR UNA FIANZA DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA, DE ACUERDO AL ARTICULO 48 INDICA QUE SI LOS BIENES ADJUDICADOS SON ENTREGADOS ANTES DE LOS DIEZ DÍAS DESPUES DE HABER FIRMADO EL CONTRATO ESTA SE PUEDE EXIMIRSE ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PERO EL PLAZO DE ENTREGA ES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

2. EN EL PUNTO 2.1.2 RELATIVA A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR EL MONTO REQUERIDO PARA SU CONTRATACIÓN.

RESPUESTA: NO SE ESTABLECE NINGÚN MONTO, DICHA PÓLIZA DEBERÁ CUBRIR EL 100% DE LOS DAÑOS DIRECTOS QUE SE LLEGUEN A CAUSAR EN BIENES Y/O PERSONAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL IPN.-----

3. 2.1.2 CUALQUIER ENTIDAD DE FIANZAS Y SEGUROS SOLICITAN EL MONTO PARA EL CUAL REQUIEREN UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LOS MONTOS O EL FORMATO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

RESPUESTA: SE CONTESTA CON LA RESPUESTA ANTERIOR.-----


4. EN EL PUNTO 7 "M" RELATIVO A LA EMISIÓN DE OPINION POR PARTE DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, AL DÍA DE HOY NO CONTAMOS CON EL REGISTRO ANTE ESTA DEPENDENCIA, SE SOLICITA AMABLEMANTE A LA CONVOCANTE SI SE PODRA REALIZAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO SE CUENTAN CON ADEUDADOS ANTE ESTA DEPENDENCIA.

RESPUESTA: EL INCISO m) NO CORRESPONDE A LA OPINIÓN SOLICITADA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO YA QUE ES UN REQUISITO OBLIGATORIO.-----

5. EN EL PUNTO 7.1 INCISO "H" REFERENTE A LA CARTA DE DISTRIBUIDOR, PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE REQUERIRIAN MÁS DE VEINTE CARTAS DE ESTE TIPO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI UN DISTRIBUIDOR DE LAS MARCAS NOS PODRÁ EMITIR ESTE DOCUMENTO. ASI MISMO QUE REQUISITOS DEBERA CONTENER DICHA CARTA.

RESPUESTA: SE CONTESTA CON LA PRESIÓN 1 REALIZADA POR LA CONVOCANTE.-----

6. EN EL PUNTO 7.1 INCISO "H" REFERENTE A LA CARTA DE DISTRIBUIDOR, SI EL LICITANTE ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS BIENES



FO-CON-08

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

ADJUDICADOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ENTREGAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE SER DISTRIBUIDOR DE LAS MARCAS OFERTADAS.

RESPUESTA SE CONTESTA CON LA PRESIÓN 1 REALIZADA POR LA CONVOCANTE.---

7. EN EL PUNTO 7.1 INCISO "H" REFERENTE A LA CARTA DE DISTRIBUIDOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR CUAL ES EL SUSTENTO JURIDICO DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASÍ COMO DEL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, SIENDO ESTE UN REQUISITO QUE NO LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ASIMISMO VER PRECISIONES DE LA PRESENTE ACTA

8. EN EL PUNTO 7.1 INCISO "I" REFERENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE REQUERIRIAN MÁS DE VEINTE CARTAS DE ESTE TIPO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI UN DISTRIBUIDOR DE LAS MARCAS NOS PODRÁ EMITIR ESTE DOCUMENTO. ASI MISMO QUE REQUISITOS DEBERA CONTENER DICHA CARTA.

RESPUESTA: SE CONTESTA CON LA PRESIÓN 2 REALIZADA POR LA CONVOCANTE.-

9. EN EL PUNTO 7.1 INCISO "I" REFERENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES, SI EL LICITANTE ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ENTREGAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE SER DISTRIBUIDOR DE LAS MARCAS OFERTADAS.

RESPUESTA: SE CONTESTA CON LA PRESIÓN 2 REALIZADA POR LA CONVOCANTE.--

10. EN EL PUNTO 7.1 INCISO "I" REFERENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR CUAL ES EL SUSTENTO JURIDICO DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASÍ COMO DEL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, VER RESPUESTA DE LA PREGUNTA NUMERO 7

11. EN EL PUNTO 7.1 INCISO "J" REFERENTE A LA EXHIBICIÓN DE CONTRATOS DEL OBJETO SIMILAR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LA ANTIGÜEDAD DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS.

B) EN CASO DE NO TENER LA CARTA DE LIBERACIÓN SE PODRÁ SOLO ANEXAR LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

FO-CON-08

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

RESPUESTA: DEBERÁN SER MÍNIMO DE UN AÑO, Y PODRÁ SER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

12. EN EL PUNTO 7.1 INCISO "J" REFERENTE A LA EXHIBICIÓN DE CONTRATOS DEL OBJETO SIMILAR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR CUAL ES EL SUSTENTO JURIDICO DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASÍ COMO DEL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, VER RESPUESTA DE LA PREGUNTA NUMERO 7.

12. PARA LAS PARTIDAS 295,296,297,298,299,300,301, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR EL GROSOR DEL CINCHO

RESPUESTA: para la partida 295 es 4.6 mm, para la partida 296 es 3.5 mm, para la partida 297 es 4.7 mm, para la partida 298 es 4.7 mm, para la partida 299 es 4.5 mm, para la partida 300 es 4.6 mm, para la partida 301 es 3.5 mm

13. PARA LAS PARTIDAS 319 Y 320 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LAS MEDIDAS LARGO Y ANCHO

RESPUESTA: En la partida 319 con una longitud de 305 metros y un ancho de 75 milímetros, en la partida 320 De 50 mm x 33 m

14. PARA LAS PARTISANS 311,312,313,314 SE SOLICITA AL ACONVOCANTE INDICAR LAS MEDIDAS, LARGO Y ANCHO

RESPUESTA: En todas las partidas se requiere cinta 19mm x 18m

15. PARA LAS PARTIDAS 991 Y 993 FAVOR DE INDICAR LA CAPACIDAD DE LAS PILAS EN Mha

RESPUESTA: Para la partida 991 se requieren 650 mAh y para la partida 993 se requieren 3000 mAh.

16. PARA LAS PARTIDAS 995 Y 999 FAVOR DE INDICAR EL TIPO DE PILAS

RESPUESTA: En ambas partidas alcalinas

Una vez transcurrido el término otorgado de 6 horas previsto en el artículo 46 fracción II del Reglamento de la "LEY", la convocante hace constar que no hubo solicitud de aclaraciones por parte de los licitantes de las respuestas a las aclaraciones, ni de las precisiones a través de la plataforma de COMPRANET.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la "Ley" y 49 último párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en: la División de Adquisiciones de Bienes y Servicios con domicilio en Av. Miguel Othón de

FO-CON-08

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

**CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LA-011B00001-E319-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE REQUIERE
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**




Mendizábal s/n, Esq. Av. Miguel Bernard, Col. La Escalera, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P. 07320, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **6 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas**, a través del sistema COMPRANET, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente de conformidad con el artículo 47 cuarto párrafo del Reglamento de la "Ley".

Se dio por terminada esta primera y última junta de aclaraciones, siendo las 21:30 horas, del día 30 de septiembre del año 2019.

Esta Acta consta de (14) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. OMAR PÉREZ SANTOS	DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	
L.C.P. MARIO ALBERTO JIMÉNEZ CABAL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
ING PEDRO GONZÁLEZ CÁRDENAS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES	
M. EN F. HÉCTOR RAMOS BELLIZZIA	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IPN	SE RETIRO
LIC. LUIS ENRIQUE VALLEJO RIVAS	ASESOR JURÍDICO DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	SE RETIRO

FIN DEL ACTA